



220000101864

e-Kancelaria 2010

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, fax 22 667 37 46

Rejon Dystrybucji Gazu w Łomży
ul. Przemysłowa 4, 18-400 Łomża
tel./fax 86 218 31 50
dariusz.choroszewski@warszawa.psgaz.pl

Pan
Zdzisław Kozikowski
KOMI
ul. Waszyngtona 24/415
15-274 Białystok

Wasz znak: pismo K-LZ/39/14-AK z 2014.07.05
Nasz znak: BRL/407/2014

Łomża, 05.08.2014r.

Dot.: uzgodnienia Projektu Zagospodarowania Terenu inwestycji budowy ulicy Zawadzka w Łomży.

Szanowny Panie,


odnosząc się do przedstawionego rozwiązania drogowo-komunikacyjnego Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT) inwestycji pt. budowa ulicy Zawadzka, relacji rondo Aleja Piłsudskiego - rondo Szosa do Mężenina w Łomży – w załączeniu przesyłam uzgodnioną koncepcję wraz z rezerwami terenu przewidzianymi dla operatorów poszczególnych sieci. W stosunku do rezerwy terenu dla sieci gazowej należy projekt wykonawczy i przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia na odcinku Aleja Piłsudskiego – Sybiraków realizować wg wydanych Warunków Technicznych Przebudowy BRL/07/2012, w tym uzgodnić zgodnie z właściwością zapisów w/w Warunków.

Na odcinku Aleja Piłsudskiego (początek opracowania, minus -0Km-037m) i dalej poza skrzyżowanie z ul. Sybiraków (+0km+320m) - należy przewidzieć rezerwę terenu dla sieci gazowej średniego ciśnienia ($PE\varnothing_{min}=100mm$) w celu zasilania nowych obszarów Miasta Łomża, tj. Osiedla Zawady Przedmieście i ulic ościennych, w tym planowanych do zasilania i realizacji ciągiem ul. Wiosennej. Dlatego przedstawione rozwiązanie rezerwy terenu dla sieci gazowej nie może mieć miejsca włączenia do sieci niskiego ciśnienia na wysokości ul. Sybiraków (0km+320m), lecz aż w ul. Aleja Piłsudskiego. Stosowne szkice w/w przebiegu – w załączeniu.

W związku z powyższym proszę o opracowanie bezkolizyjnej rezerwy terenu dla sieci gazowej zgodnie z w/w zapisami i uzupełnienie opracowania graficznego (wymiana rys Nr 1) o w/w uwagi.

Niniejsze pismo nie stanowi uzgodnienie dokumentacji wykonawczych.

Z poważaniem,


Dariusz Choroszewski

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie - Dz. U. z 2013 poz. 640: § 10 ust.4 /zdanie 2/;
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych - Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r.: § 8 ust.1.

W załączeniu:

- 1 egz. PZT.