



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, tel. (86) 216 62 77, fax. (86) 216 28 13
e-mail: mpwiklomza@hi.pl www.mpwik.lomza.pl

NIP: 718-10-09-763, REGON: 450111225

KRS: 000052100 - Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Zakładowy Spółki (wniesiony w całości) 50.567.000,00 zł



Spółka posiada
certyfikaty

Łomża 28.11.2012r.

KOMI Z. Kozikowski
ul. Waszyngtona 24/415
15-274 Białystok

TT-1/191/1800.../2012

W nawiązaniu do wniosku z dnia 19.11.2012r. znak: K-LZ/04/12-AK
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży
podaje warunki techniczne do projektowania sieci wod.-kan. w związku z
opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę
ul. Zawadzkiej w Łomży .

Woda:

Wodociągi należy projektować w technologii PE i lokalizować w pasach
chodnikowych lub zieleni projektowanej ulicy. Należy przewidzieć średnicę
DN 300 mm. Projektowane wodociągi należy włączyć do istniejących
wodociągów ϕ 150 mm w ul. Zawadzkiej i magistrali wodociągowej ϕ 400 mm
w Szosie do Mężenina .

Ścieki sanitarne:

Kanalizacje sanitarną należy projektować w zakresie przewidzianym w
Programie ogólnym kanalizacji sanitarnej miasta Łomży . Projektowane odcinki
kanatów należy włączyć do istniejących kanatów sanitarnych , odpowiednio
 ϕ 0,25 m w ul. Przykosszarowej i ϕ 0,2 m w ul. Wiosennej.
Projektowane kanały sanitarne należy lokalizować pod jezdniami
projektowanych ulic lub w bezpośredniej ich bliskości .

Ponadto na odcinku projektowanej ulicy od Al. Piłsudskiego do
ul. Przykosszarowej należy przewidzieć regulację wysokościową uzbrojenia
istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z naprawą lub wymianą
uszkodzonego lub zużytego uzbrojenia.

W sprawie wydania warunków technicznych do projektowania kanalizacji
deszczowej należy się zwrócić do Urzędu Miejskiego w Łomży który jest
gestorem tej sieci.

Niniejsze warunki ważne są do dnia 28.11.2013 r.

mgr inż. Grzegorz Piotr Lewgajczuk
PREZES ZARZĄDU

POGOTOWIE
WODOCIĄGOWE
tel. 994
tel. 692-406 404

ZAKŁAD KANALIZACJI
tel. (86) 216 62 77
wew. 10, 14, 37

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
tel. (86) 216 62 77
wew. 23, 45

DZIAŁ TECHNICZNY
tel. (86) 216 62 77
wew. 22, 25, 26

DZIAŁ MARKETINGU
I OBSŁUGI KLIENTA
tel. (86) 216 62 77
wew. 28, 36

