

P R O T O K Ó Ł Nr 486/2014
z posiedzenia Zespołu Oceny Dokumentacji w dniu 28 listopada 2014 r.
w PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku

w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu - Małgorzata Rakowska - Krawczeniuk - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
2. W zastępstwie Sekretarza - Adrian Tyszkiewicz - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
3. Członek - Joanna Dawidziuk - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Przedmiot posiedzenia: dokumentacja projektowa przebudowy i zabezpieczenia gazociągu przy ul. Zawadzkiej w m. Łomża.

Dokumentację opracował: KOMI Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 15, 15 - 274 Białystok.

Inwestor: Miasto Łomża - Prezydent Miasta Łomża ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża.

Dokumentację opracowano zgodnie z warunkami budowy/przebudowy Nr BRL/07/ZM/2014 z dnia 20.10.2014r. oraz obowiązującymi przepisami i normami.

W związku z powyższym Zespół Oceny Dokumentacji uzgadnia pozytywnie projekt przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia PE dn110mm na gazociąg PE dn110 mm na odcinku G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7 oraz zabezpieczenia istniejącego gazociągu PE dn160mm rurą osłonową na odcinku GA-GB przy ul. Zawadzkiej w Łomży pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych uwag:

1. Przebudowę oraz zabezpieczenie sieci gazowej należy wykonać staraniem własnym i na koszt inwestora inwestycji podstawowej bez roszczeń finansowych w stosunku do **PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku** z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Przebudowę sieci gazowej należy wykonać przed budową ulicy oraz uzbrojenia kolidującego z istniejącym gazociągiem.
2. Zachowania minimalnej odległości 0,80 m (w poboczu) - 1,0 (w ulicy) w pionie od nawierzchni drogi do budowanej sieci gazowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia **PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku** o planowanym rozpoczęciu prac budowlanych.
4. WYKONAWCA przed rozpoczęciem robót winien opracować i uzgodnić w **PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie Rejon Dystrybucji Gazu Łomża**
 - kartę technologiczną łączenia rur i kształtek PE,
5. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu - 1,0 m - należy wykonywać z należytą starannością i ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu gazowego, tj. mniej niż 0,5 m należy wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.
6. Przełączenie gazociągu wykona **PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie Rejon Dystrybucji Gazu Łomża** na podstawie
 - zlecenia wykonania usługi,
 - końcowego protokołu odbioru technicznego sieci gazowej.
7. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia **PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym** w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu rozwiązania problemu technicznego.

8. Wykonawca jest zobowiązany do:
- odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej,
 - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych.
9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów.
10. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Członkowie Zespołu Oceny Dokumentacji

1. M. Ralska-Krawczuk
2. Adrian Tyszkiewicz
3. Janina Dąbrowska