

$$I_c = I_b \times 1,3 = 2,88 \text{ A} \times 1,3 = 3,74 \text{ A}$$
$$I_c = I_b \times 1,3 = 2,37 \text{ A} \times 1,3 = 3,09 \text{ A}$$

S - wyłącznik instalacyjny szt. 4

1. Proj. złącze ZKTL+SO (SO nr 70) posadzić
wg rys. zagospodarowania terenu.

Adres obiektu	woj. podlaskie gmina Łomża m. Łomża		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa projektu	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży wraz z drogowymi obiektami Inżynierskimi I niezbędną Infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00		
Branża	ENERGETYCZNA		
Tytuł rysunku	Schemat przebudowy szafki ZKTŁ+SO (Nr 070)		Data 28.11.2016
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Rys nr 10
Projektant	mgr inż. Walenty Wiśniewski	Łom. 1/87	Podpis
Współpraca		-	
Sprawdzający	mgr inż. Czesław Taraszkiewicz	Łom. 9/90	