Legenda

proj. kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm², l=708m

ist. kabel oświetleniowy

stup oświetleniowy projektowany, h=10m / wysięgnik dł. 1,5m / nachylenie 5°_oprawy SCHREDER TECEO 1 / 5118 / 48 LEDS 700mA, P=107W, szt.=4

stup oświetleniowy projektowany, h=10m / wysięgnik dł. 3,5m / nachylenie 5°_oprawy SCHREDER TECEO 1 / 5118 / 48 LEDS 700mA, P=107W, szt.=11

stup oświetleniowy projektowany, h=6m / wysięgnik dł. 1,0m / nachylenie 5°, oprawy SCHREDER TECEO 1 / 5145 / 32 LEDS 500mA, P=51W, szt.=7

stup oświetleniowy projektowany, h=5m / wysięgnik dł. 1,0m / nachylenie 5°, oprawy SCHREDER TECEO 1 / 5145 / 32 LEDS 500mA, P=51W, szt.=1

20m odległość między projektowanymi słupami oświetleniowymi w terenie

20(28)m długość kabla YAKXS 4x35mm² między projektowanymi słupami oświetleniowymi (długość kabla z zapasami)

stup oświetleniowy istniejący

OBCIĄŻENIE SO 069 OBWODAMI OŚWIETLENIOWYMI
(sięgacz Nowogrodzkiej, zasilanie jednofazowe, linia napowietrzna AL 25mm²)- Obwod nr 4
$\Sigma P_i = P_e = 1000W$
$I_b = I_a x1,1 = 4,35Ax1,1 = 4,78A$
$I_r = I_b x1,3 = 4,78Ax1,3 = 6,22A$



OBCIĄŻENIE SO 069 OBWODAMI OŚWIETLENIOWYMI (ul Nowogrodzka odcinek II)-Obwód nr 3
$\Sigma P_i = P_e = 8x51W+15x107W = 2013W$
$I_b = I_a x1,1 = 2,91Ax1,1 = 3,19A$
$I_r = I_b x1,3 = 3,19Ax1,3 = 4,16A$

Adres obiektu	woj. podlaskie gmina Łomża m. Łomża		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa projektu	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00		
Branża	ENERGETYCZNA	Skala 1:250	
Tytuł rysunku	Schemat zasilania oświetlenia na ul Nowogrodzkiej zasilanie z SO 069, odcinek II	Data 28.11.2016	Rys nr 6
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Walenty Wiśniewski	Łom,1/87	
Współpraca		-	
Sprawdzający	mgr inż. Czesław Taraszkiewicz	Łom, 9/90	