Legenda

proj. kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm², l=725m

ist. kabel oświetleniowy

stup oświetleniowy projektowany, h=10m / wysięgnik dł. 1,5m / nachylenie 5°_oprawy SCHREDER TECEO 1 / 5118 / 48 LEDS 700mA, P=107W, szt.=4

stup oświetleniowy projektowany, h=10m / wysięgnik dł. 3,5m / nachylenie 5°_oprawy SCHREDER TECEO 1 / 5118 / 48 LEDS 700mA, P=107W, szt.=11

stup oświetleniowy projektowany, h=6m / wysięgnik dł. 1,0m / nachylenie 5° , oprawy SCHREDER TECEO 1 / 5145 / 32 LEDS 500mA , P=51W, szt.=8

20m odległość między projektowanymi stupami oświetleniowymi w terenie

20(28)m długość kabla YAKXS 4x35mm² między projektowanymi stupami oświetleniowymi (długość kabla z zapasami)

stup oświetleniowy istniejący



OBCIĄŻENIE SO 070 OBWODAMI OŚWIETLENIOWYMI (ul. Nowogrodzka odcinek II)-Obwód nr 1

$\Sigma P_i = P_1 = 4 \times 51W + 15 \times 107W = 1809W$

$I_1 = I_4 \times 1,1 = 2,61A \times 1,1 = 2,88A$

$I_{1,3} = I_4 \times 1,3 = 2,88A \times 1,3 = 3,74A$

Adres obiektu	woj. podlaskie gmina Łomża m. Łomża		ZRI DROMOBUD
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa projektu	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000.00 do km 1+633.00		
Branża	ENERGETYCZNA	Skala 1:250	
Tytuł rysunku	Schemat zasilania oświetlenia na ul. Nowogrodzkiej zasilanie z SO 070, odcinek I	Data 28.11.2016	Rys nr 7
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Walenty Wiśniewski	Łom, 1/87	
Współpraca		-	
Sprawdzający	mgr inż. Czesław Taraszkiewicz	Łom, 9/90	