

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nawierzchnię na zjazdach żwirowych należy wykonać z kruszywa niezwiązanego C 90/3.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z up. Prezydenta Miasta Łomża
mgr Adam Szymański
KIEROWNIK
Referatu Zamówień i Zakupów Publicznych

Akceptował: Krzysztof Święcki – Naczelnik Wydziału Inwestycji tel. 86 215 68 01
Opracowała: Beata Krystowska – Inspektor Wydziału Inwestycji tel. 86 215 68 04