



# SCHEMAT POŁĄCZEŃ I STEROWANIA POMP WĘZŁA CIEPLNEGO REG. C.T+C.W.U



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - TSW1:

- obudowa RN-3x18-55 - 1szt
- rozłącznik FR302 32A - 1szt
- FR321 - 2szt
- lampa L313 zielona - 2szt
- S301 C-1 - 3szt
- stycznik SM320 230-2z - 2szt
- zasilacz stabilizowany 24V - ZS-2 - 1szt
- DOSTARCZONE Z TECHNOLOGIĄ WĘZŁA:
- regulator pogodowy DELTA - 1szt
- interfejs IP3.1 - 1szt



ROZDZIELNICA NAŚCIENNA IP55  
RN-3x18-55, IP55  
P<sub>s</sub> = 2kW

Samoczynne  
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

Inwestor

PREZYDENT MIASTA ŁÓDŹA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łódźa

Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALĘ KULTURY W ŁÓDŹY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działce o nr. ewid.gr.10392, 10351, 10391, 10393	Data	22.02.2016
		Skala	---
		Nr rys.	E8
Tytuł Rysunku	INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT POŁĄCZEŃ I STEROWANIE POMP WĘZŁA CIEPLNEGO cz1	PROJEKT WYKONAWCZY	
Jednostka projektowania			
ATELIER >> ZETTA <<			
 <ul style="list-style-type: none"><li>ul. Surooska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl</li><li>ul. Prutowska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl</li><li><a href="http://www.zetta.com.pl">www.zetta.com.pl</a></li></ul>			
Projektant	mgr inż. W. Grudziński	nr uprawnień / izba	podpis
		BL 138/92 PDL-4GG-QIT-NDX	
Sprawdzający	mgr inż. M.Jodkowski	BL 63/02 PDL-EYI-72R-XI6	
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE			