



ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SCHEMAT PODŁĄCZENIA GRZEJNIKÓW



ciśnienie dyspozycyjne 27,5kPa
Q=79,998kW



Podłączenie grzejnika typu V

OZNACZENIA:

1. Głowica termostatyczna DX f-my Heimeier
2. Odpowietrznik automatyczny do grzejnika
3. Zestaw podłączeniowy do grzejników dolnozasilanych VECOLUX kątowy dn 15 f-my Heimeier


Inwestor

PREZYDENT MIASTA ŁÓDŹA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łódź

Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALĘ KULTURY W ŁÓDZI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działce o nr. ewid.gr.10392, 10351, 10391, 10393	Data	10.03.2016
		Skala	1:100
		Nr rys.	5

Tytuł Rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY
------------------	--	-----------------------

Jednostka projektowania



ul. Surasko 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetto@zetta.com.pl
ul. Prutalskiego 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl
www.zetta.com.pl

A TELIER >> Z ETTA <<

Projektant Sanitarne	mgr inż. M. Sawicki	nr uprawnień / izba	podpis
Sprawdzający Sanitarne	mgr inż. B. Wajslaw	BL 22/00 <i>PDL/IS/1322/01</i> BL 146/88 <i>PDL/IS/167/01</i>	

PROJEKT chroni prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.14.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE