



RKLIM

Samoczynne wyłączenie zasilania	
Układ sieci TN–S	400/230V

$P_i = 49,5kW$
$k_j = 0,8$
$P_s = 39,6kW$
$\cos\varphi = 0,92$
$I_N = 62,2A$

ROZDZIELNICA NAŚCIENNA METALOWA
WYMIARY Z WxSxG 1200x575x213 [mm]
DRZWICZKI Z ZAMKIEM, IP43,

Inwestor

PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALĘ KULTURY W ŁOMŻY WRAZ Z INFRSTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działce o nr. ewid.gr.10392, 10393 Obręb ewid. Łomża 1 nr. 206201_1.0001	Data	10.03.2016
		Skala	-------
		Nr rys.	E25
Tytuł Rysunku	SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA RKLIM	PROJEKT WYKONAWCZY	

Jednostka projektowania

A T E L I E R >> Z E T T A <<
ul. Suraska 2/11, 15–422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e–mail: zetta@zetta.com.pl
ul. Pratulińska 10/2, 03–511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e–mail: atelier@zetta.com.pl
www.zetta.com.pl

		nr uprawnień / izba	podpis
Projektant Inst. elektryczne	mgr inż. Wojciech Grudziński	BŁ 138/92 PDL/IE/0416/01	
Współpraca			
Sprawdzający Inst. elektryczne	mgr inż. Marek Jodkowski	BŁ 63/02 PDL/IE/0017/06	

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE