WEJŚCIE DO WĘZŁA CIEPLNEGO

WEJŚCIE DO BUDYNKU

czujnik temperatury zewnętrznej umieścić 3m nad terenem

01/11 | WĘZEŁ CIEPLNY
3.92 m²

N2XH-J 3x6mm2 z ZK-PPOŻ

ZK-Al-Cu
ZK-PPOŻ ZK

TWC

TSW węzeł kompaktowy

REI60

01/10 | POM.BIUROWE
15.12 m²

01/12 | POM.SOCJALNE
9.95 m²

Stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt – natynkowe

01/18 | WC DAMSKIE
6.22 m²

01/20 | WC MĘSKIE
6.23 m²

01/13 | PRZEDSZIONEK PERS.
1.76 m²

01/14 | WC PERSONELU
1.39 m²

01/16 | POM.MATKI Z DZIECKIEM
11.82 m²

HP 25/30+ GP-4x

Ø150

GPD

CSP

01/15 | KOMUNIKACJA
40.80 m²

01/09 | POM.ADMINISTRACYJNE
15.11 m²

01/08 | POM.TECHNICZNE
5.06 m²

01/17 | PRZEDSIONEK D.
4.15 m²

01/19 | WC NIEPEŁ.
4.97 m²

ZAPLECZE

01/24 | WC PERS.
1.44 m²

01/06 | POM.DYSPO
16 m²

01/07 | POM.GOSPODARCZE
3.09 m²

SYSTEM SZKLANYCH ŚCIAN MOBILNYCH

LEGENDA

- OPRAWA 2x36W, IP65
- ŁĄCZNIK PODWÓJNY, IP44, N/T
- GNIAZDO WTYKOWE, 230V, 16A, PODWÓJNE, IP44, N/T
- POŁĄCZENIE Z UZIOMEM FUNDAMENTOWYM
- PŁASKOWNIK FeZn25x4 (GSU)
- POŁĄCZENIE METALICZNE Z SZYNĄ WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW (PRZEWÓD LgYżo6mm2)
- CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ TPYU: ESMT DANFOSS
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
- OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED 28W

Inwestor

Miasto Łomża, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Nazwa i adres Obiektu budowlanego	**BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY UL.DWORCOWEJ, UL.SIKORSKIEGO I AL.LEGIONÓW W ŁOMŻY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH O NR EWID. 22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2, 22895/1, 22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41 i CZ.DZIAŁEK O NR EWID. 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42 OBRĘB 2 ŁOMŻA**	Data	*17.03.2013*
		Skala	*1:100*
		Nr rys.	*1*
Tytuł Rysunku	Rzut pomieszczenia węzła cieplnego instalacje elektryczne (ogólne)		***projekt WYKONAWCZY***

Jednostka projektowania

A T E L I E R >> Z E T T A <<
ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl
ul. Pratulińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl
www.zetta.com.pl

		nr uprawnień / izba	podpis
Inst. Elektryczne	mgr inż. Wojciech Grudziński	BŁ 138/92 POIIB Nr PDL/IE/0416/01	
Spr. Inst. Elektryczne	mgr inż. Marek Jodkowski	BŁ 63/02 POIIB Nr PDL/IE/0017/06	

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE