


ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - TWC:

- obudowa RN -2x12-55 - 1szt
- rozłącznik FR302 63A - 1szt
- lampka L301 - 1szt
- DEHNventil M TN 255 (L+N) - 1szt
- P302 25/0,03/AC - 2szt
- S301 B10 - 1szt
- S301 C16 - 1szt
- S301 C10 - 1szt

ROZDZIELNICA NAŚCIENNA IP65
RN-2x12-55, IP65
 $P_i = 2,7kW$
 $k_j = 0,85$
 $P_s = 2,30kW$
 $I_n = 10,87A$

Samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

| | | | |
|---|---|--|------------|
| Investor | | Miasto Łomża, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża | |
| Nazwa i adres Obiektu budowlanego | BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY UL.DWORCOWEJ, UL.SIKORSKIEGO I AL.LEGIONÓW W ŁOMŻY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAŁKACH O NR EWID. 22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2, 22895/1, 22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41 i CZ.DZIAŁEK O NR EWID. 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42 OBRĘB 2 ŁOMŻA | Data | 29.01.2018 |
| | | Skala | ----- |
| | | Nr rys. | 3 |
| Tytuł Rysunku | Schemat zasilania rozdzielnic TWC | projekt WYKONAWCZY | |
| Jednostka projektowania | | | |
| <div>ATELIER >> ZETTA << ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetto@zetta.com.pl ul. Pratulinska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl</div> | | | |
| | | nr uprawnień / izba podpis | |
| Inst. Elektryczne | mgr inż. Wojciech Grudziński | BŁ 138/92 POIIB Nr PDL/E/0416/01 | |
| Spr. Inst. Elektryczne | mgr inż. Marek Jodkowski | BŁ 63/02 POIIB Nr PDL/E/0017/06 | |
| PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE | | | |